

SPF 施設管理基準

- ・飼育棟内: 完全バリア方式、エアタイトドア使用
- ・温度設定: **23±2°C** 毎日点検
- ・湿度設定: **50 ~ 70%** 毎日点検
- ・換気回数: オールフレッシュ **10~15** 回/時間
- ・差圧管理: 室内は常時陽圧
- ・照明時間: **12** 時間 **AM7:00 ~ PM7:00**
- ・空調機: **2** 段階フィルター(中性能、**HEPA** フィルター)
- ・排水処理: 浄化槽処理
- ・飼育器材の滅菌: 洗浄後、オートクレーブ滅菌